



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 202-44-00, телефакс: (011) 21-81-668

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 и 2/23), члана 22. и члана 38. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13 и 86/14) и Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2S („Службени гласник РС”, број 104/16), поступајући по захтеву EWG DOO БЕОГРАД, Војводе Степе 352, в. д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УВЕРЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

1. У Уверењу о одобрењу типа мерила, број: 393-8/0-01-1000 од 10. јуна 2020. године, којима је одобрено мерило службене ознаке типа F-6-217, додаје се следећи текст:

- на насловној страни, у преамбули, трећи ред, после заграде: и Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2S („Службени гласник РС”, број 104/16)
- на насловној страни код назива мерила: и бројило активне електричне енергије класе тачности 0,2S
- на насловној страни, код усаглашености мерила: и Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2S („Службени гласник РС”, број 104/16).

2. У пододељку 1.1 Прилога, мења се и допуњује табела и сада гласи:

”

Тип бројила	Врста мреже	Врста енергије	Класа тачности
EWGE32x	Трофазна са три или четири проводника	Реактивна и/или	2 или 3
EWGE34x		активна	0,2S

”

3. У пододељку 1.4 Прилога, став 1 се мења тако да сада гласи:

”Трофазно статичко (дигитално) бројило електричне енергије (у даљем тексту: бројило) је намењено за мерење активне и реактивне електричне енергије, у сва четири квадранта трофазне наизменичне струје, у систему са три или четири проводника и са највише четири тарифе,„

4. У пододељку 1.5 Прилога, став 1 се мења тако да сада гласи:

”Бројило је дво или тросистемско, са приказивачем од течног кристала (LCD приказивач) „.

5. У пододељку 1.5 Прилога, мења се и допуњује прва табела и сада гласи:

Тип бројила	Опис бројила	Ознака верзија софтвера
EWGE32xNxAxRxxCxP	активна и реактивна	04191209
EWGE34xNxAxRxxCxP	активна и реактивна	05191210

6. У пододељку 1.5 Прилога, мења се и допуњује друга табела и сада гласи:

Тип бројила	Ознака верзија софтвера	Контролни збир (CHECK SUM)	Подржани модули
EWGE32xNxAxRxxCxP	04191209	a13298d7	GPRS, RS485, PLC, RF, NB-IoT, LTE
EWGE34xNxAxRxxCxP	05191210	5c8d4f92	GPRS, RS485, PLC, RF, NB-IoT, LTE

Деловодни број: 393-6/0-01-3859-2022
Београд, 28.04.2023. године

В. Д. ДИРЕКТОРА

Чедомир Белић